

На 11.10.2014 г. в 12.15 ч. в РИОСВ-Перник е получен сигнал от тел.112 за замърсяване на р.Струма-наблюдава се сиво-черен цвят на реката в централна градска част.

От РИОСВ-Перник са сформирани две работни групи.

Експерти от РИОСВ-Перник, съвместно с екипи на РД ПБЗН незабавно извършиха проверка на място. Извършен е оглед на коритото на р.Струма от централна градска част до моста до бивша фабрика Демо /кръстовището на кв.Тева/. Констатирано е замърсяване на реката- водите са мътни, с характерен сив цвят.

Установено е, че сивите шламови води постъпват в река Струма по открит канал под моста на външна магистрала срещу ТЕЦ Република.

Проведен е телефонен разговор с дежурния в ТЕЦ Република г-н Стефан Йорданов, който е информирал, че през тъмната част на денонощието е аварийал шламопровод /отвеждащ шлама от ТЕЦ Република към сгруроотвал 7-ми септември/ към втора багерна група, вследствие абразивното му износване. Дежурните от ТЕЦ Република установяват аварията към 08.00 часа на 11.10.2014 г.

Извършен е оглед на място от експерти на РИОСВ-Перник и екип на РД ПБЗН, при който е установено, че аварийна бригада работи за отстраняване на аварията.

Намиването на шлама е пренасочено към трета багерна група.

Втората група от експерти на РИОСВ-Перник, съвместно с централна лаборатория 01-София към ИАОС, взеха проби от два пункта по течението на река Струма.

Извършен е експресен анализ на водата, със следните показатели:

1 пункт: канала под моста на извънградска магистрала срещу ТЕЦ „Република“ преди вливане в река Струма. Измерени са на място следните показатели: рН=8.35, ел. проводимост – 1336 ms/sm ; разтворен кислород – 7,1 mg/l.; процентно насищане 77 % и температура 15,1 С. Първото пробовземане е извършено в 13,30 ч.

2 пункт: р. Струма при моста на кв. „Иван Пашов“. Измерени са на място следните показатели: рН=8.24, ел. проводимост – 1357 ms/sm ; разтворен кислород – 7,3 mg/l.; процентно насищане 76,5 % и температура 14,8 С. Второто пробовземане е осъществено в 14,15 ч.

При огледа на място не е установено наличие на измряла риба в коритото на реката.

От страна на РИОСВ-Перник ще бъдат предприети административно-наказателни мерки към Теплофикация Перник АД.